

Zamawiający

Sławno, dn.28.11.2019

Gmina Sławno

Uczestnicy postępowania

Nasz znak: RP 2151.67.1.2019

Dotyczy: **Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż systemu klimatyzacji**
do punktu konsultacyjnego znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Sławnie

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia zapytania
ofertowego.

Zamawiający przekazuje Wykonawcą treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. **Pytanie:** Proszę o podanie jakiej mocy powinny być zastosowane klimatyzatory kasetonowe ?

Odpowiedź: Moc chłodnicza 5 kw.

2. **Pytanie:** Czy sufity w pomieszczeniach są z karton gipsu czy z kasetonów ?

Odpowiedź: Kasetony.

3. **Pytanie:** Gdzie mają być zamontowane jednostki zewnętrzne ?

Odpowiedź: Na zewnętrznej ścianie budynku.

4. **Pytanie:** W jaki sposób ma być odprowadzana woda z jednostek wewnętrznych ?

Odpowiedź: Na zewnątrz budynku.

5. **Pytanie:** Czy jednostki zewnętrzne mogą być zamontowane na ścianie zewnętrznej budynku w
niedalekiej odległości od jednostek wewnętrznych ?

Odpowiedź: Tak

6. **Pytanie:** Czy instalację klimatyzacyjną można zrobić korytkową

Odpowiedź: Nie można.

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski