



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OPOCZNI

PL. KOŚCIUSZKI 9, 26-300 OPOCZNO TEL/FAX 44 755-23-29

e-mail :opoczno@pis.lodz.pl

Opoczno, dnia 04.06.2020 r.

Nasz znak: PPIS-HŚr-HK-4550/205/20

URZĄD GMINY W SŁAWNIE
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
26-332 Sławno

Wpł. 08.06.2020

Dnia: 27.06.2020

Nr: 3

Znak spr. Podpis

SZK
OSIR
WÓJT GMINY
mgr Mariusz Góral
mgr Mariusz Góral

Samorządowy Zakład Komunalny
w Sławnie

Wysłano dnia 08.06.2020

Znak sprawy 327/2020

Wójt Gminy w Sławnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
26-332 Sławno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie przesyła ocenę obszarową jakości wody do spożycia za rok 2019 dla Gminy Sławno.

Załącznik:

1. Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za rok 2019.

Otrzymują

1. adresat
2. „Grudzeń-Las” Sp. z o.o. Grudzeń-Las 28, 26-332 Sławno
3. Samorządny Zakład Komunalny, 26-332 Sławno,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
4. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
mgr Mariusz Góral
Specjalista w zakresie higieny
Specjalista zdrowia publicznego

URZĄD GMINY W SŁAWNIE
ul. Marksa 1 m. 6 Piskardzkiego 31
26-130 Sławno

Wpł. 08.06.2020

Dnia: 27.02.2020 zał. _____
Nr _____
Znak spr. _____ Podpis _____

Samorządowy Zakład Komunalny
w Sławnie

Wpłynęło dnia 08.06.2020

Znak sprawy 327/2020

Ocena Obszarowa Jakości Wody Przeznaczonej Do Spożycia w 2019 r. Dla Gminy Sławno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opcznie na podstawie art.4 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294), dokonał oceny obszarowej jakości wody do spożycia przez ludzi dostarczanej mieszkańcom gminy Sławno Na terenie gminy Sławno producentem wody jest Samorządowy Zakład Komunalny i Zakład „Grudzeń Las” Sp. z o.o. Funkcjonują dwa wodociągi: Sepno, będący własnością Gminy w Sławnie oraz Grudzeń Las, którego właścicielem jest w/w zakład. Odbiorcami wody z wodociągu Grudzeń Las są mieszkańcy następujących miejscowości: Bratków, Grudzeń Las, Kamień, Tomaszówek, Wincentynów, Olszowiec. Pozostałe miejscowości gminy Sławno zaopatrywane są z wodociągu Sepno. Woda z w/w wodociągów nie jest poddawana procesowi uzdatniania.

Na terenie gminy Sławno znajdują się 4 ujęcia głębinowe i 6 stałych punktów poboru próbek wody. Długość sieci wodociągowej wynosi łącznie 141,3 km. Produkcja wody średniodobowa wyniosła 942 m³/d. Wodociągi te zaopatrują w wodę ogółem 7823 mieszkańców.

W 2019 roku pobrano z nadzoru do badań laboratoryjnych w zakresie mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym 7 próbek wody. W 1 próbce wody z wodociągu Grudzeń Las, pobranej w ramach urzędowej kontroli nad jakością wody przeznaczonej do spożycia ze stałego punktu monitoringowego z sieci (pomieszczenie socjalne w zakładzie Grudzeń Las) stwierdzono podwyższoną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ° C po 72 h. Przeprowadzono kolejne badania próbek wody wyniki odpowiadały wymaganiom w/w rozporządzenia. W pozostałych próbkach wody nie stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych wartości parametrów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

W roku 2019 producenci wody prowadzili wewnętrzną kontrolę jakości wody, polegającą na wykonaniu własnych badań sprzedawanego produktu. Wyniki tych badań są uzupełnieniem kontroli prowadzonych przez Inspekcję Sanitarną. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych pobrano 10 próbek wody. W/w badanych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów określonych w załączniku 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ogółem wydano 9 ocen bieżących i 2 okresowe oceny przydatności wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągów.

Woda z nadzorowanych wodociągów na terenie gminy Sławno odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

mgr. Marianna Rożej
Specjalista w zakresie higieny
Specjalista zdrowia publicznego