

**ZAMAWIAJĄCY:**

GMINA SŁAWNO

SŁAWNO, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 31

26-332 SŁAWNO

POW. OPOCZYŃSKI, WOJ. ŁÓDZKIE

tel.44/ 755-18-50 fax 44/ 755-18-51

NIP 768 -17- 35 - 627 REGON 590648178

e-mail: [sekretariat@ugslawno.pl](mailto:sekretariat@ugslawno.pl)

godz. urzędowania od poniedziałku – do piątku 7.30 – 15.30

Znak: RP 2151.59.2019

***Opis przedmiotu zamówienia***

**na dostawę materiałów na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec**

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest **dostawa materiałów na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec**

2. Zakres dostawy:

Lp.	Nazwa	ilość	j.m.
1	Rura PCV-U PN10 Ø 110 z uszczelką – 546 mb	91	szt.
2	Trójnik żeliwny kołnierzowy Ø 100 x 100	1	szt.
3	Zasuwa żeliwna bezgniazdowa, klinowa z miękkim uszczelnieniem klina i bezdławicowym uszczelnieniem wrzeciona Ø 100	1	szt.
4	Kształtka żeliwna jednokołnierzowa FW Ø 100	11	szt.
5	Łuk PCV PN10 Ø 110 $\sphericalangle$ 30°	4	szt.
6	Łuk PCV PN10 Ø 110 $\sphericalangle$ 22°	2	szt.
7	Kolano PCV PN10 Ø 110 $\sphericalangle$ 90°	1	szt.
8	Łuk PCV PN10 Ø 110 $\sphericalangle$ 45°	6	szt.
9	Trójnik żeliwny kołnierzowy Ø 100 x 80	4	szt.
10	Zasuwa żeliwna bezgniazdowa, klinowa z miękkim uszczelnieniem klina i bezdławicowym uszczelnieniem wrzeciona Ø 80	4	szt.
11	Obudowa zasuwy Ø 80; Ø 100 – 5 szt.	5	szt.
12	Skrzynka żeliwna uliczna (średnia) – 11 szt.	11	szt.
13	Kolano żeliwne kołnierzowe ze stopą Ø 80	4	szt.
14	Kształtka dwukołnierzowa żeliwna FF Ø 80 L=30 cm	4	szt.
15	Nasuwka PCV Ø 110 z uszczelkami	12	szt.
16	Hydrant nadziemny Ø 80 (z kolumną ze stali nierdzewnej)	4	szt.
17	Nawiertka NSC Ø 110x40	6	szt.
18	Zasuwa Ø 40 GW	6	szt.
19	Obudowa zasuwy Ø 40	6	szt.
20	Rura HDPE SDR-11 Ø 40	82	mb.

21	Złączka PE Ø 40x40 GZ – 18 szt.	18	szt.
22	Mufa redukcyjna z gwintem wewnętrznym Ø 40x32 ze stali nierdzewnej	6	szt.
23	Pakuły	5	op.
24	Śruby stalowe średniokładne z podkładkami i nakrętkami (ze stali nierdzewnej) M 16	38	kg.
25	Śruby stalowe średniokładne z podkładkami i nakrętkami (ze stali nierdzewnej) M 14	10	kg.
26	Śruby stalowe średniokładne z podkładkami i nakrętkami (ze stali nierdzewnej) M 12	10	kg.
27	Płyta betonowa do skrzynek ulicznych	11	szt.
28	Płyta betonowa do hydrantu	4	szt.
29	Uszczelka płaska Ø 80	30	szt.
30	Uszczelka płaska Ø 100	30	szt.

3. Wykonanie zamówienia obejmuje transport oraz rozładunek.
4. Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się zbliżonymi parametrami technicznymi, *lub* „równoważnymi” .
5. Zaoferowany przez Wykonawcę asortyment ma być najwyższej jakości pod względem technicznym i użytkowym spełniać warunki obowiązujących norm oraz posiadać aktualne dokumenty dopuszczające go do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.