

Sławno, dnia 02.10.2019 r.

Zamawiający:
Gmina Sławno

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Znak: 2151.59.1.2019

Dotyczy: **Zapytania ofertowego na dostawę materiałów na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia zapytania ofertowego.

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treści pytań wraz z odpowiedziami:

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Lp	Nazwa	Wyjaśnienie
1	Trójnik żeliwny kołnierzowy \varnothing 100 x 100	Z żeliwa szarego PN 10
2	Zasuwa żeliwna bezgniazdowa, klinowa z miękkim uszczelnieniem klina i bezdławicowym uszczelnieniem wrzeciona \varnothing 100	Z żeliwa sferoidalnego PN 16 - krótka
3	Kształtka żeliwna jednokołnierzowa FW \varnothing 100	Z żeliwa szarego PN 10
4	Trójnik żeliwny kołnierzowy \varnothing 100 x 80	Z żeliwa szarego PN 10
5	Zasuwa żeliwna bezgniazdowa, klinowa z miękkim uszczelnieniem klina i bezdławicowym uszczelnieniem wrzeciona \varnothing 80	Z żeliwa sferoidalnego PN 16 - krótka
6	Obudowa zasuwy \varnothing 80; \varnothing 100 – 5 szt.	Obudowa sztywna
13	Kolano żeliwne kołnierzowe ze stopą \varnothing 80	Z żeliwa szarego PN 10
14	Kształtka dwukołnierzowa żeliwna FF \varnothing 80 L=30 cm	Z żeliwa szarego PN 10
16	Hydrant nadziemny \varnothing 80 z kolumną ze stali nierdzewnej)	wysokość 2450mm
17	Nawiertka NSC \varnothing 110x40	Z żeliwa szarego PN 10
18	Zasuwa \varnothing 40 GW	Z żeliwa szarego PN 10 czy sfero PN 16
19	Obudowa zasuwy \varnothing 40	Obudowa sztywna
22	Mufa redukcyjna z gwintem wewnętrznym \varnothing 40x32 ze stali nierdzewnej	Ze stali nierdzewnej

24	Śruby stalowe średniokładne z podkładkami i nakrętkami (ze stali nierdzewnej) M 16	długość śrub – 70mm ocynkowane
25	Śruby stalowe średniokładne z podkładkami i nakrętkami (ze stali nierdzewnej) M 14	długość śrub – 70mm ocynkowane
26	Śruby stalowe średniokładne z podkładkami i nakrętkami (ze stali nierdzewnej) M 12	długość śrub – 70mm ocynkowane
	Czy można przesać ofertę droga elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@ugslawno.pl w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego	Nie ma możliwości przesłania oferty drogą elektroniczną

Niniejsze pismo stanowi integralną część zapytania ofertowego wiążącą Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Z up. W. Wilk
SEKRETARZ GMINY
mgr inż. Zbigniew Wilk