

Sławno, dnia 2012.05.07 r.

GMINA SŁAWNO

Nr 271.9.2012

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Nr 271.9.2012 na „Budowę ogólnodostępnej Sali gimnastycznej przy Publicznej szkole Podstawowej w Celestynowie”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W odpowiedzi na pismo udzielam wyjaśnień do zapytania dotyczącego postępowania na wybór wykonawcy „Budowę ogólnodostępnej Sali gimnastycznej przy Publicznej szkole Podstawowej w Celestynowie” i przekazuję treść wyjaśnienia zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,poz. 759 z późn. zm.)

Pytanie Nr 1.

Proszę o sprecyzowanie grubości płyty pokrywającej dach Sali gimnastycznej gdyż w opisie technicznym konstrukcji pisze , że należy zastosować blachę warstwową PREKON gr. 200mm . Natomiast w opisie technicznym dołączonym do projektu pisze że ma być płyta warstwowa gr.250mm.

Odpowiedź:

Do kalkulacji należy przyjąć grubość płyty 250mm.

Pytanie Nr 2.

W pliku kolorystyka w punkcie 4 oznaczone płyty warstwowe dachowe typu Metalplast Alamenntti . Ta płyta ma wypełnienie z wełny mineralnej. Proszę o uściślenie czym ma być wypełniona płyta dachowa styropianem czy wełną mineralną.

Odpowiedź :

Płyta warstwowa dachowa ma być wypełniona styropianem.

Pytanie Nr3.

W tym samym pliku oznaczono kolor płyty dachowej jako RAL 90-13 – nie ma takiego koloru . Proszę o określenie koloru płyt dachowych.

Odpowiedź:

Do kalkulacji należy przyjąć kolor płyty dachowej o odcieniu białym.

Pytanie Nr4.

Proszę o sprecyzowanie czy zamawiane ławki na widownię mają być zwykłe . szatniowe z drewnianym siedziskiem i metalowymi nogami czy muszą spełniać jeszcze jakieś inne wymagania?

Odpowiedź:

Do kalkulacji należy przyjąć ławki z siedziskiem drewnianym i metalowymi nogami wymagania mają być zgodne z STWIORB oraz dokumentacja techniczną.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ wiążącą wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu.

SEKRETARZ GMINY
mgr inż. Zbigniew Wilk

WÓJT GMINY
ZATWIERDZIŁ:
mgr Tadeusz Wojciechowski
Wójt Gminy Sławno

/-/ mgr Tadeusz Wojciechowski