



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

GMINA SŁAWNO

Nr 271.10.2012

Sławno, 2012.05.24

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Nr 271.10.2012 na realizację operacji „Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli – część świetlicowa”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W odpowiedzi na pismo udzielam wyjaśnień do zapytania dotyczącego postępowania na wybór wykonawcy realizacji operacji „Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli – część świetlicowa” i przekazuję treść wyjaśnienia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Pytanie Nr 1

Dotyczy drzwi D7 i D9 drzwi PCV wewnętrzne odporność pożarowa EIC 30, nie ma takich drzwi proszę wyjaśnić jakie mają być ?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć drzwi aluminiowe wewnętrzne przeszklone o odporności pożarowej EIC 30. Wzór drzwi wg. Zestawienia stolarki rys. A-8.

Pytanie Nr 2

Dotyczy wyposażenia: przenośny zestaw wzmacniający mikrofonami – czy ma określone jakieś parametry?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć następujące parametry sprzętu:

KOLUMNA x2

- Konfiguracja 2-drożna
- Moc wyjściowa RMS 300 W (LF) + 50 W (HF)
- Pasmo przenoszenia 50 Hz – 20 kHz
- Głośnik wysokotonowy driver 1" (neodymowy)
- Głośnik niskotonowy 15"
- Max. SPL 127 dB
- Kąt pokrycia dźwiękiem 90st. × 60st.
- Złącza XLR (symetryczne)



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

- Zwrotnica 1.8 kHz
- Wymiary 680 × 405 × 345 mm
- Waga 19 kg
- Obudowa tworzywo sztuczne, trapezowa
- Case na kolumnę
- Pokrowiec wodoodporny
- Statyw kolumnowy

Lub równoważne

PROFESJONALNY SYSTEM BEZPRZEWODOWY Z DWOMA MIKROFONAMI DORĘCZNYMI

- Zakres częstotliwości nośnej : od 710MHz do 865MHz
- Zakres częstotliwości akustycznych : 65Hz do 20,000Hz
- Modulacja : FM
- Współczynnik zniekształceń harmoniczných THD : 0,8% typ
- Stosunek sygnał/szum : 110dB (A) typ
- Zasilanie : 1 x 1,5V baterie rozmiar AA
- Wyjście RF : 10mW (ERP)
- Czas życia baterii : >35 godzin
- 2x statyw mikrofonowy

Lub równoważne

KONSOLETA MIKRSKA

- wejścia 8mono + 2stereo
- wbudowany 24-bitowy procesor efektów Lexicon
- dedykowany aux do wbudowanego procesora w każdym kanale
- dodatkowy konfigurowalny aux w każdym kanale
- metalowe gniazda XLR i TRS ¼"
- 2 wejścia stereo na gniazdach RCA
- wyjście stereo dla rejestratora na gniazdach RCA
- 3-pasmowy korektor z pół parametryczną średnicą dla wejść mono
- 3-pasmowy korektor dla wejść stereo
- gniazda insertowe TRS ¼" dla wejść mono i sumy wyjściowej
- 10-segmentowy miernik diodowy
- wyjście słuchawkowe
- możliwość montażu w szafie rackowej 19"
- case na konsolę mikserską

Lub równoważne

Pytanie Nr 3

Oprogramowanie czego dotyczy?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć oprogramowanie:



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

OPROGRAMOWANIE

- Microsoft Windows 7 Ultimate 64-bit
- Microsoft Office 2010 (minimum: Word, Excel, PowerPoint)

Pytanie Nr 4

Czy do wyceny należy uwzględnić geodezyjne wytyczenie budynku?

Odpowiedź:

W kosztach oferty należy uwzględnić geodezyjne wytyczenie budynku.

W odpowiedzi na pismo udzielam wyjaśnień do zapytania dotyczącego postępowania na wybór wykonawcy **realizacji operacji „Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli – część świetlicowa”** i przekazuję treść wyjaśnienia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Pytanie Nr 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy w wycenie kosztorysowej należy ująć system oddymiania wraz z urządzeniami zgodnie z rys. E4 czy wyłącznie samo przewodowanie do tego systemu zgodnie z przedmiarem robót. Jeżeli należy dodatkowo wycenić urządzenia prosimy o podanie ich parametrów technicznych.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć pozycję przedmiaru część budowlana poz.100 , oraz parametry techniczne do urządzeń standardu nie gorszego niż ujętych w dokumentacji technicznej Rysunek E-4 lub równoważnej.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ wiążącą wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu.

Zatwierdził:

Wójt Gminy Sławno

/-/ mgr Tadeusz Wojciechowski